

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР № 1

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Барнаул, ул. Крупской, 169, тел. 62-30-78, факс 62-78-72, E-mail: 623078gpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 135/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру развития
ребенка «Детский сад № 193»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
в лице исполняющего обязанности заведующего МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193»

Шелковой Ларисы Владимировны

имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР
№ 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 135 от 25.05.2021 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
«14» ч. «00» м. по «15» ч. «00» м. «31» мая 2021 года и с «14» ч. «00» м. по «15» ч. «00» м. «15»
июня 2021 года проведена проверка дознавателем ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Белозёровым Михаилом
Георгиевичем здания, помещений и территории МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» по адресу:
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 60а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с исполняющим обязанности заведующего МБДОУ ЦРР «Детский сад №193»
Шелковой Ларисой Владимировной, заместителем заведующего по АХР МБДОУ ЦРР «Детский
сад № 193» Копытиным Олегом Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты в помещении бойлерной осуществляется хранение оборудования в вентиляционной камере.	п. 16, 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479	20.05.2022	
2.	На объекте защиты не обеспечено наличие уплотнений на дверях лестничных клеток.	п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	20.05.2022	

		<i>Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479</i>		
3.	<i>На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания.</i>	<i>п. 14, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479</i>	20.05.2022	
4.	<i>На объекте защиты в помещении группы № 6 не обеспечено надежное крепление к полу ковров уложенных на путях эвакуации.</i>	<i>п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479</i>	20.05.2022	
5.	<i>На объекте защиты в помещении костюмерной осуществляется эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.</i>	<i>п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479</i>	20.05.2022	
6.	<i>На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации в помещениях: тамбуры 1 этажа эвакуационных выходов, архив делопроизводства, группа № 3.</i>	<i>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479</i>	20.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Дознаватель ОНД и ПР
(должность государственного инспектора)
по Железнодорожному району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю

Белозёров М.Г.
(фамилия, инициалы)

« 15 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Шелкова Л.В.
(подпись)

Исполняющий обязанности
Заведующего МБДОУ ЦРР
«Детский сад № 193»
(должность)

Шелкова Л.В.
(фамилия, инициалы)

« 15 » июня 20 21 г.

Телефон доверия ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8(3852)658219.